

# FAQ – Fragen und Antworten durchsuchen

- 
- 

## ▪ Sortieren:

- Standard
- Abwärts

## ▪ Kategorie

- Anlagentechnik – FAQ(12)
- Bindemittel – FAQ(2)
- Brandschutz + Sicherheit – FAQ(7)
- Feuerlöscher – FAQ(43)
- Hydrantentechnik – FAQ(6)
- Kundenservice – FAQ(9)
- 

**Wie sieht es eigentlich mit den Sachverständigenprüfungen vom TÜV oder VDS aus, wie sind dort die Intervalle?**

In der SächsTechPrüfVO finden Sie die erforderlichen Intervalle für Sachverständigenprüfungen. Wie es in den anderen...

[Beitrag anschauen](#)

**Wie und wie oft muß ich die Notleuchte überprüfen bzw. wie alt darf der Akku sein (wo ist das Herstellerdatum)?**

Alle diese Angaben (Notleuchte überprüfen) müssten in der

Bedienungsanleitung, die Ihnen überlassen wurden (sein müssten),...

[Beitrag anschauen](#)

## **Wo finde ich Infos zum Thema Kohlendioxid-Feuerlöscher?**

Detaillierte Infos zu Kohlendioxid-Feuerlöscher finden Sie hier: Löscherarten Löschmittel Kohlendioxid. Was möchten Sie als Nächstes?...

[Beitrag anschauen](#)

## **Wo kann ich Halon warten bzw. instand halten lassen?**

Für den Besitz (und damit auch der Wartung/Instandhaltung) von Halonlöschgeräten ist eine Sondergenehmigung vom Eigentümer...

[Beitrag anschauen](#)

## **Woran erkennt man, wenn Feuerlöscher gewartet werden müssen?**

An einem bereits gewarteten Feuerlöscher befindet sich ein Instandhaltungsnachweis mit einer Marke o.ä. „geprüft am“....

[Beitrag anschauen](#)

## **Wozu ist der Aufbaurahmen für die STW320/321 geeignet?**

Der Aufbaurahmen ist eigentlich nur als Montagehilfe gedacht und nicht für eine Überflurnutzung. Der Abfluss ist im Weg und kann nicht um 180° geändert werden.

[Beitrag anschauen](#)

[« Zurück](#) 1 ... 8 9 10

## **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage stellen!