

Welche Feuerlöscher müssen in gewerblich genutzten Räumen nach 10 Jahren Standzeit ausgetauscht werden?

Die Grenznutzungsdauer von Feuerlöschern beträgt max. 20/25 Jahre. Feuerlöscher benötigen nach 5 Jahren eine wiederkehrende Prüfung von befähigten Personen nach Betriebssicherheitsverordnung oder Sachverständigen.

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!